

§ 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV

Ergebnisse der Differenzbilanzierung

siehe Anhang (Ifd. Nr. 10)

§ 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV

Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresminderungen

(Ifd. Nr. 11)

<https://www.bdew.de/energie/mehr-minderungenabrechnung-strom/>

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

Jahreshöchstlast in kW

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
10.907	6.806	6.392

§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG

Netzverluste in kWh

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
265.888	314.232	783.065

§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
Summenlast der Netzverluste

(Ifd. Nr. 24)

§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG

Fahrplanprognose der SLP-Kunden
Analytische Restlastkurve

(Ifd. Nr. 25)

§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

Höchstentnahmelast in kW
Bezug aus vorg. Netzebene in kWh

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
10.800	6.209	6.026
<i>(Ifd. Nr. 26)</i> 33.468.604	23.829.041	23.091.253

§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Summe aller Einspeisungen je Netzebene in kWh

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
<i>(Ifd. Nr. 27)</i> 5.744.738	3.766.883	6.150.819
Januar	243.545	147.742
Februar	346.556	332.688
März	461.603	505.287
April	500.763	557.193
Mai	661.587	764.423
Juni	714.819	854.207
Juli	690.940	818.091
August	612.003	697.885
September	637.628	715.872
Oktober	503.085	426.466
November	179.525	212.618
Dezember	192.685	118.348

Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE) in kWh

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
<i>(Ifd. Nr. 27)</i> 787.711	463.955	432.334
Januar	0	0
Februar	338	184
März	14.521	7.814
April	63.613	33.869
Mai	155.495	84.083
Juni	177.510	96.177
Juli	121.029	66.070
August	128.891	73.948
September	100.289	55.770
Oktober	25.839	14.307
November	186	112
Dezember	0	0

§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG

Mengen der Verlustenergie in kWh

<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
<i>(Ifd. Nr. 28)</i> 265.888,1	314.231,7	783.064,6

§ 10 Abs. 2 StromNEV

	<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene in %	0,67	1,12	2,68
durchschnittliche Beschaffungskosten in ct/kWh	28,600	28,600	28,600

§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG

	<u>MS</u>	<u>NS</u>
Stromkreislänge Kabel in km	78,07	210,25
Stromkreislänge Freileitung in km	-	-

§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG

	<u>MS/NS</u>
Installierte Leistung in kVA	71.520

§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG

	<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
entnommene Jahresarbeit in kWh	39.411.409	27.714.027	28.459.008

§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG

	<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene	31	29	8.120

§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG

Einwohnerzahl		15.225
---------------	--	--------

§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG

versorgte Fläche in km ²		6,0
-------------------------------------	--	-----

§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG

geografische Fläche in km ²		31,2
--	--	------

§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG

	<u>MS</u>	<u>MS/NS</u>	<u>NS</u>
Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung	27	27	24
Anzahl sonstiger Entnahmestellen	4	2	8096

§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG

Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH
---	---------------------------------------

§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG

Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	Herr Stefan Wagner
--	--------------------